

Sag navn

Lyksborg, Svanevej/Falkevej

Sag nr.

A288

Emne

Eftersyn af tagarbejder

Dato

23/8-17

Sign.

/Blu

Rev. dato

Nikolaj Nielsen, nnn@esp

Mål

1. Rigtig. ud for loftsrum nr. 23
Nær køkkentrappen Falkevej 11.
2. Utæthed ved udluftningsrør
udv. hælde eftergås.
Ud for loftsrum nr. 24
ca midt i mellem køkkentrappen
F. 11 og Sv. 25
3. De 2 store hætter 20x50 cm
i Falkevej tagfladen mod gård
En vinkel på taghædderne fore-
slås.
4. Pæters loftsrum.
Defekt udluftningshættes ind-
dekning ad reparere. Ved køkken-
trappen Falkevej 11.
5. Hørne loftsrum Sv/F.
Defekt inddækning på den
østlige side.
Birger Lund.